

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СТЕКЛА С НИЗКОЭМИССИОННЫМ МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

(Стандарт разработан Открытым Акционерным Обществом "Институт Стекла", АПРОК, ООО "Пилкингтон Гласс", ООО "Главербель Восток", Arcon GmbH & Co. Beschichtungstechnik KG, АНО "Красноярскстройсертификация", ООО "Неоэнергия", ООО "Стеклотон")

Транспортирование и хранение.

1. Упакованное стекло транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление в транспортных средствах производятся в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Ящики с листами стекла или другой вид тары транспортируют в железнодорожных вагонах, автомобилях, в трюмах судов, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

Ящики с листами стекла или другой вид тары при длине кромки свыше 1800 мм транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагонах) и специальных автомобилях, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

2. При транспортировании ящиков или другого вида тары их устанавливают так, чтобы торцы листов стекла были расположены в них по направлению движения.

3. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

4. Стекло должно храниться в сухих закрытых отапливаемых помещениях.

5. Срок хранения стекла не более 3-х месяцев после поставки или 6 месяцев со дня изготовления в условиях закрытого склада при температуре не ниже +5°C и влажности не более 65% в ящиках или другом виде тары без нарушения упаковки. После вскрытия упаковки (удаление защитной ленты по периметру блока) срок хранения данного стекла составляет не более одной недели.

После резки стекло должно быть установлено в стеклопакет в течение 24 часов.

6. При хранении и транспортировании стекло не должно подвергаться воздействию влаги, агрессивной среды, механическим повреждениям.

7. При хранении ящики со стеклом или другой вид тары должны устанавливаться в один ярус под углом 10-15° к вертикали и должны прислоняться только к предусмотренным для этого опорам. Допускается устанавливать ящики со стеклом в вертикальные стойки, снабженные крепежными элементами, препятствующими перемещениям ящиков. Опирайте их на стены здания или колонны запрещается.

С уважением,

Гончаров Дмитрий
менеджер по экспорту
ООО "Главербель Восток"

